

Nr. 500 /04.01.2023

### INVITAȚIE DE PARTICIPARE

1. Autoritate contractantă: **SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu, nr.156, Cod fiscal 4663448, Tel. 0356/433.127 Fax. 0356/433.114**

2. Tipul și durata contractului pentru care este solicitată ofertă: **Contract de Servicii pana la data de 31.12.2023.**

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare produse: **Achiziție directă**

4. Locul de livrare al produselor: **SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA**

Natura produselor: **SERVICII DE MENTENANTA BAZINE APA, GRUPURI POMPARE, STATIE CLORINARE**  
**, Cod CPV 50324200-4**

• **Valoare estimată 18.605,00 lei, exclusiv TVA**

6. Oferta va conține;

- **Propunerea financiară (va fi exprimată în lei, fără TVA, cu două zecimale)**
- **CASTIGATORUL VA FII DESEMNAȚ DUPA PREȚUL CEL MAI SCAZUT DIN SURSE PROPRII**

7. Durata de realizare a contractului: **pana la 90 zile de la semnarea contractului.**

8. Se interzice depunerea de oferte alternative.

9. a) Termenul limită de primire a ofertelor: **09.01.2023 ora 8:30, pe adresa de e-mail: vasile.marconescu@hosptm.ro, cu postare în Catalogul Electronic**

b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele respectiv eventualele contestații: **vasile.marconescu@hosptm.ro**

c) Limba în care trebuie redactate ofertele: **română**



10. Data, ora, locul deschiderii ofertelor: **09.01.2023, ora 9.00, sediul achizitorului.**

11.

În cazul în care se constată două sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu același preț, la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte online la o dată stabilită de către comisie.

Prețurile noi oferite nu pot depăși valoarea ofertată anterior.

Pentru ofertanții care nu vor prezenta o nouă ofertă de preț, respectiv nu vor transmite oferta finală până la data stabilită de către comisia de evaluare se va lua în considerare valoarea din oferta anterioară, respectiv oferta inițială.

12. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referirile la prevederile care le reglementează: **Sursele de finanțare**

13. Termenul de plată al facturilor este de 30 de zile de la data primirii facturii de către Achizitor.

14. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: **90 de zile de la data de deschidere a ofertelor.**

15. În cazul în care vor fi mai multe oferte cu același preț, ofertanții primului loc vor face reofertare

Anexam Caiet Sarcini

S.L. Dr. Barac Sorin Gheorghe

MANAGER



Ing. Petre Ion

ȘEF BIR


CO



Întocmi  
Vasile M



04-01-2023



Aprobat  
Manager  
S.L. Dr. Sorin I



### Referat de necesitate

Pentru functionarea in conditii normale a rezervorului de apa potabila si incendiu din cadrul SCJUPB Timisoara, spitalul va trebui sa incheie un contract pentru prestari de serviciu pentru efectuarea urmatoarelor lucrari :

1. Verificarea nivelului apei in rezervoarele de stocare
2. verificarea presiune aer vase expansiune
3. masurare curenta sistem de clorinare
4. verificare sistem dozare hipoclorit
5. verificare functionare pompe
6. verificare abalize clor si pompe dozare cu aparate din dotarea proprie
7. calibrare senzor clor

Valoare estimata a contractului este de 1845 lei/luna \*12=22140 lei / an ( TVA inclus)


Sef Serviciu Tehnic  
Dr. Ing. Laurentiu Stavarat



*Dr. Sorin I*



43  
1201E26215011AAXCC0407  
Timișoara



## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Tel: +4 0356 433111 • Fax: +4 0256 486956  
• e-mail: judelean@scjupb.ro • www.scjupb.ro



70395  
29 NOV. 2022

Aprobat  
Manage  
S.L.Dr.Sorin B



### CAIET DE SARCINI

#### Mentenanța bazine de apă menajeră și incendiu, grupuri de pompare, stație de clorinare la bazinele de stocare apă din incinta SCJUPB Timisoara

#### 1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "Pius Brânzeu" TIMIȘOARA

#### 2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Mentenanța la bazinele de apă menajeră și incendiu, grupuri de pompare, stație de clorinare

#### 3. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE

În luna iunie 2019 s-a efectuat lucrarea de reparații bazine de apă menajeră și incendiu + grupuri pompare, executată în baza contractului 1676/31.05.2019. Cu această ocazie a fost montată și o stație de clorinare.

Pentru ca această instalație să poată funcționa în parametrii optimi va trebui urmărită permanent și vor trebui efectuate analizele de apă pentru ca apa potabilă a spitalului să se încadreze în parametrii sanitari prevăzuți de legislație.

În momentul de față SCJUPB Timisoara nu are personalul necesar pentru a putea efectua această umarire.

#### 4. DESCRIEREA SITUAȚIEI PROPUSE



Pentru ca statia de apa sa nu fie inchisa este absolute necesar contractarea unui operator care va efectua urmatoarele operatii:

1. verificarea functionarii clapetelor de sens, a traductorului de presiune, a vanelor de aspiratie si refulare
2. verificarea nivelului de apa din rezervoarele de stocare
3. verificarea presiunii de aer in vasele de expansiune
4. urmarirea prin masurare a curentilor de la electropompe
5. verificarea setarilor la convertizoarele de frecventa
6. La sistemul de clorinare se va urmarii
  - verificarea sistemului dozare hipoclorit
  - verificareaa debitmetru electromagnetic
  - verificarea analizatorului clor si a pompei dozatoare
  - prelevarea si efectuarea de analize clor liber cu aparate din dotarea proprie
  - calibrarea senzorului de clor
7. verificarea grupurilor de pompare
8. verificarea tuturor vanelor din incinta statiei

Mentenata se va efectua de prestator ori de cate ori considera ca este necesar pentru buna functionare a statiei si ori de cate ori este solicitat de beneficiar in cazul aparitiei unor situatii neprevazute.

Termenul de interventie solicitat a fi respectat va fi de maxim 3 ore de la anuntare

Solicitam ca acest contract de mentenata sa fie facut pe o durata de 3 ani cu reactualizarea anuala la data de 31.12. a fiecarui an.

#### **9. MASURI DE PROTECTIA MUNCII**

Se vor respecta:

Legea nr 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

Hotararea nr 1425-2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor **Legii securitatii si sanatatii in munca nr.39/2006**

Hotararea nr 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierelor temporare sau mobile

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu ordinal MLPAT nr.9/N/1993

OUG nr 195/2005 privind protectia mediului

Legea nr 397/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Ordinal nr 163/2007 privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor

HGR nr 51/1992 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor

Sef Serviciu  
Dr.Ing.Lau [redacted] ic  
[redacted] at