



Sursa de Finantare Consiliu Județean Timiș

Nr 212/15.05.2024

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

1. Autoritate contractantă: **Spital Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu, nr.156, Cod fiscal 4663448, Tel. 0356/433.127 Fax. 0356/433.114**

2. Tipul și durata contractului pentru care este solicitată ofertă: **Contract de furnizare, valabilitate până la data de 31.12.2024.**

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare produse: **Achiziție directe**

4. Locul de execuție : **Spital Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara**
Natura achiziției,

Pachet Filtre Sistem Climatizare SCJUPB Timișoara 2024

cod CPV 42514310-8 Filtre de aer

5. Valoarea estimată a contractului: 60.504.20 lei exclusiv TVA

6. **Oferta va conține:**

Propunerea tehnică conform caiet de sarcini și necesarul atașat.

Propunerea financiară (va fi exprimată în lei, fără TVA, cu două zecimale) prin formular de oferta,

Castigătorul va fi desemnat după prețul cel mai scăzut

Oferta va fi pe pachet conform necesarului atașat, cuprinzind preț unitar pe fiecare componentă a pachetului

Pachet Filtre Sistem Climatizare SCJUPB Timișoara 2024 este compus din: (Totalitatea produselor din necesarul atașat.)

7. Durata de realizare a contractului: 31.12.2024

8. Se interzice depunerea de oferte alternative.

9. a) Termenul limită de primire a ofertelor05/.2024, ora 10⁰⁰

b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele respectiv eventualele contestații vor fi transmise pe adresa de e-mail florin.ambru@hosptm.ro, urmand ca oferta castigatoare sa fie postată în catalogul electronic de achiziții publice SICAP

c). Limba în care trebuie redactate ofertele: română



Sursa de Finantare Consiliu Județean Timiș

10. Data, ora, locul deschiderii ofertelor: 24/05.2024, ora 10⁰⁰ sediul achizitorului
11. In cazul in care se constata doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu acelasi pret, la solicitarea comisiei de evaluare / responsabil de procedura se vor depune noi oferte de pret online la o data stabilita de catre comisia de evaluare / responsabil de procedura prețurile noi ofertate nu pot depăși valoarea ofertată anterior.
- Pentru ofertanții care nu vor prezenta o noua ofertă de preț respectiv, nu vor transmite oferta finală până la datele stabilite de către comisia de evaluare / responsabil de procedura se va lua în considerare valoarea din oferta anterioara, respectiv oferta inițială.
12. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referirile la prevederile care le reglementează: Sursa de Finantare **Consiliu Județean Timiș**
13. Termenul de plată al facturilor este de 60 de zile de la data primirii facturii de către Achizitor.
14. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile de la data de deschidere a ofertelor.



Anexam: Caietului de sarcini si necesarul atașat.

Prof.Univ. [redacted] ndesc
Manager

Coordonator Compartiment Achiziții Publice,
[redacted]

Șef Serviciu Aprovizionare,
[redacted]

Întocmit Referent Aprovizionare ,
Ec Florin Ambru
[redacted]



Prof. [Redacted] sc Dorel

CAIET DE SARCINI

Privind achiziția filtrelor necesare la sistemul de climatizare de la sala 4, sala 9 din cadrul Blocului Operator 2 și Mari Arși – Casa Austria, precum și filtrele de la CTA-urile din cadrul SCJUPBT.

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ “Pius Brinzeu”
TIMIȘOARA

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Achiziția filtrelor necesare la sistemul de climatizare de la sala 4, sala 9 din cadrul Blocului Operator 2 și Mari Arși – Casa Austria, precum și filtrele de la CTA-urile din cadrul SCJUPBT

3. CERINTE TEHNICE MINIME

A. Date Generale

Denumirea achiziției: Achiziția filtrelor necesare la sistemul de climatizare de la sala 4, sala 9 din cadrul Blocului Operator 2 și Mari Arși – Casa Austria, precum și filtrele de la CTA-urile din cadrul SCJUPBT

- B-dul Liviu Rebreanu nr.156

Beneficiar: Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brinzeu”
Timișoara

Amplasament:B-dul Liviu Rebreanu nr.156

B. DESCRIEREA SITUAȚIEI PROPUSE

Obiectul achiziției îl reprezintă achiziția filtrelor necesare la sistemul de climatizare de la sala 4, sala 9 din cadrul Blocului Operator 2 și Mari Arși – Casa Austria, precum și filtrele de la CTA-urile din locațiile Casa Austria, Ortopedie, Sterilizare- Județean, Sterilizare-

Bega, Mari Arsi, ATI si Salile de Operatie- Casa Austria din cadrul SCJUPBT.

Atasam in anexa prezentului caiet de sarcini, lista cu cantitatile de filtre, precum si dimensiunile acestora ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

4. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Nu este cazul

5. GARANTII

Furnzorul materialelor va asigura garantia specifica fiecarui material in conditiile legislatiei din domeniu.

Deficientele aparute la achizitionate vor fi solutionate de furnizor prin inlocuirea completa a materialului necorespunzator fara costuri din partea achizitorului.

CASA AUSTRIA SI MARI ARSI

Filtre interior

NR	DENUMIRE	CANTITATE NECESARA
1	H14 610X915X66	4
2	E11 457X457X66	5
3	E11 305X305X66	1
4	M5 457X457X66	1
5	M5 305X305X66	2
6	MATERIAL FILTRANT/MP	2
FILTRE CTA		
1	F7 595X290X535	6
2	F9 590X590X295	2
3	F9 590X285X295	2
4	M5 592X592X98	2
5	M5 592X287X98	2

SALA 4 SI SALA 9 DIN CADRUL BLOC OPERATOR II

Filtre interior

NR	DENUMIRE	CANTITATE NECESARA
1	H14 610X1220X66	2
2	E11 457X457X66	4
3	MATERIAL FILTRANT/MP	2
FILTRE CTA		
1	F7 595X290X535	3
2	F9 590X590X295	1
3	F9 590X285X295	1
4	M5 592X592X98	1
5	M5 592X287X98	1

Sef Serviciu Tehnic
Dr.Ing.Laurentiu

Necesar filtre CTA-uri Spitalul Judetean Timisoara

Nr. CRT	Denumire	U.M.	Cant.
	Pod Casa Austria		
1	592*592*360/6-F9-sterilizare	buc	1
2	287*592*360/6-F9-prim ajutor	buc	2
3	592*592*360/6-F9-prim ajutor	buc	2
4	592*592*360/6-M5-OP 1	buc	1
5	287*592*360/3-M5-OP 1	buc	1
6	287*592*360/3-M5-OP 2	buc	1
7	592*592*360/6-M5-OP 2	buc	1
8	592*592*360/6 M6 MZ 6-principal	buc	2
9	287*592*360/3 M5 T5-principal	buc	2
10	592*592*360/6 M6 MZ6-principal	buc	2
11	287*592*360/3 M5T5-principal	buc	2
	Pod Ortopedie		
12	Z line 680*979*48-F7 (Wesper+Sabiana)	buc	2
13	Z line 1500*395*48-F7 (Wesper+Sablana)	buc	2
14	592*592*500/6 M5T5 Gea	buc	1
15	592*287*500/6 M5T5 Gea	buc	1
16	287*287*500/3 M5T5 Gea	buc	1
17	592*592*500/6 F9 Gea	buc	1
18	592*287*500/6 F9 Gea	buc	1
19	287*287*500/3 F9 Gea	buc	1
	Sterilizare Judetean		
20	287*287*360/3 M5T5	buc	3
21	592*287*360/6 M5T5	buc	3
22	287*287*360/3 F9	buc	3
23	592*287*360/6 F9	buc	3
24	290*290*292 H13	buc	3
25	595*290*292 H13	buc	3
	Sterilizare Bega		
26	592*490*500/6 G4	buc	1
27	592*490*500/6 F7	buc	1
	Marii arsi		
28	592*592*500/6 F9	buc	2

29	287*592*500/3 F9	buc	2
30	592*592*500/6 F5	buc	4
31	592*287*500/6 F5	buc	4
32	592*592*292 compact F9	buc	2
33	592*287*292 compact F9	buc	2
	ATI		
34	287*592*292 compact F7	buc	6
35	592*592*292 compact F7	buc	6
36	500*400*50 G4-plan plisat	buc	6
37	400*400*48 G4-plan plisat	buc	6
	SALI OPERATIE CASA AUSTRIA		
38	575*575*78 H13 sala 0	buc	4
39	575*575*78 H13 sala A2	buc	4
40	305*610*292 H13 sala A11	buc	3
41	305*610*292 H13 sala A10	buc	3

